

宁夏隆基单晶三车间母线改造项目招标公告

一：工程情况：

- 1、单晶三车间共计 3 台变压器的低压封闭母线改造为平行母线，母线载流量 4000A，采用 T2 材质的 3*【2 (120*10)】+1*120*10 母线组合（含母线桥）改造。
- 2、工程长度（含母线桥）约为 24 米左右；
- 3、单晶车间变压器出线硬连接母线改造为铜编织线结构软连接；型号 TMY-120*10*500 mm 软连接。接头镀锡处理。软连接更换共计 7 台变压器。
- 4、以上两项报价要求：母线按每米价格报价，软连接按每条价格报价；
- 5、最终结算费用以实际测量为准。
- 6、母线改造工期不超过 4 个工作日；软连接更换工期不超过 3 个工作日；

二：投标单位报名截止日期：2017 年 12 月 1 日 12:00 点；

三：开标时间：2017 年 12 月 1 日 15:00 点。

报名联系人：彭应洪

联系电话：18009551755

邮箱：pengyh@longi-silicon.com

报名时需提供以下资料：

- 1) 营业执照（三证合一）副本（加盖公章）
- 2) 同类工程项目业绩证明或照片（加盖公章）

四、投标单位如有疑问可现场查看；

宁夏隆基硅材料有限公司

2017 年 11 月 27 日